

B03 Controle water/bezinksel tankinstallatie conform AS SIKB 6800 v2.0 pr. 6802 v2.0

Gegevens	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B
Product	Euro 95	Ultimate ong	Diesel	Ultimate dies
Inhoud (liter)	35.000	15.000	35.000	15.000
Installatie jaar	2010	2010	2010	2010
Omschrijving				

Resultaten inspectie	[+ = in orde] [- = niet in orde]	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B				
Water en/of bezinkselcontrole		+	+	+	+				

Water - bezinksel monstername	[+ = in orde] [- = niet in orde] [? = niet vast te stellen]	Comp. 1A	Comp. 1B	Comp. 2A	Comp. 2B				
Bezinksel.		+	+	+	+				
Water.		+	+	+	+				

Verklaring

Het certificaat van accreditatie van Kiwa Inspecta Nederland B.V. met registratienummer I326 en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.