



Registratie zoeken

Registratie zoeken ⓘ

2111HK 41

Home Menu

☐ Energielabel

☐ Maatwerkadvies

Gebouwklasse

☐ Woningbouw

☐ Utiliteitsbouw

☐ Bestaand

☐ Vergunningsaanvraag

☐ Oplevering

Scope

☐ Pand

☐ Verblijfsobject

Sorteer op:

Registratiedatum Recent - Oud

Reset

Aantal getoonde resultaten: 6 van 17

2111HK 41

Status van het energielabel: DEFINITIEF		
Registratienummer	-	
BAG verblijfsobject id	0377010000019017	
BAG pand id	0377100000020736	
Provisional id	-	
Labelklasse	A	
Status	Oplevering	
Registratiedatum	22-06-2021	
Opnamedatum	14-06-2021	
Geldig tot	14-06-2031	
Ingetrokken	-	
Soort opname	Detailopname	
Berekening volgens	NTA 8800:2020	
Gebr. opp. thermische zone	124,40 m²	
BEREKEND		
EIS		
Energiebehoefte	117,96	≤ 103,50 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik	180,99	≤ 50,00 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	180,99	kWh/m²·jr

Aandeel hernieuwbare energie	41,3	≥ 40,0 %
Temperatuuroverschrijding	-	-
Warmtebehoefte	48,94	kWh/m ² ·jr

2111HK 41 a			
Status van het energielabel: DEFINITIEF			
Registratienummer	-		
BAG verblijfsobject id	0377010000019018		
BAG pand id	0377100000020735		
Provisional id	-		
Labelklasse	A		
Status	Oplevering		
Registratiedatum	22-06-2021		
Opnamedatum	14-06-2021		
Geldig tot	14-06-2031		
Ingetrokken	-		
Soort opname	Detailopname		
Berekening volgens	NTA 8800:2020		
Gebr. opp. thermische zone	93,05 m ²		
	BEREKEND	EIS	
Energiebehoefte	61,53	≤ 55,00 kWh/m ² ·jr	
Prim. fossiel energiegebruik	147,78	≤ 30,00 kWh/m ² ·jr	
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	147,78	kWh/m ² ·jr	
Aandeel hernieuwbare energie	46,5	≥ 50,0 %	
Temperatuuroverschrijding	0,00	≤ 1,20	
Warmtebehoefte	48,42	kWh/m ² ·jr	

2111HK 41 b			
Status van het energielabel: DEFINITIEF			
Registratienummer	-		
BAG verblijfsobject id	0377010000019019		
BAG pand id	0377100000020734		
Provisional id	-		
Labelklasse	A		
Status	Oplevering		
Registratiedatum	22-06-2021		
Opnamedatum	14-06-2021		
Geldig tot	14-06-2031		
Ingetrokken	-		
Soort opname	Detailopname		
Berekening volgens	NTA 8800:2020		
Gebr. opp. thermische zone	137,20 m ²		
	BEREKEND	EIS	
Energiebehoefte	73,15	≤ 70,03 kWh/m ² ·jr	
Prim. fossiel energiegebruik	136,70	≤ 30,00 kWh/m ² ·jr	
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	136,70	kWh/m ² ·jr	
Aandeel hernieuwbare energie	41,7	≥ 50,0 %	
Temperatuuroverschrijding	0,00	≤ 1,20	
Warmtebehoefte	57,38	kWh/m ² ·jr	

2111HK 41 c			
Status van het energielabel: DEFINITIEF			
Registratienummer	-		

BAG verblijfsobject id	0377010000019020	
BAG pand id	0377100000020733	
Provisional id	-	
Labelklasse	A	
Status	Oplevering	
Registratiedatum	22-06-2021	
Opnamedatum	14-06-2021	
Geldig tot	14-06-2031	
Ingetrokken	-	
Soort opname	Detailopname	
Berekening volgens	NTA 8800:2020	
Gebr. opp. thermische zone	201,90 m²	
	BEREKEND	EIS
Energiebehoefte	89,08	≤ 78,74 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik	106,00	≤ 30,00 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	106,00	kWh/m²·jr
Aandeel hernieuwbare energie	50,4	≥ 50,0 %
Temperatuuroverschrijding	0,00	≤ 1,20
Warmtebehoefte	71,16	kWh/m²·jr

2111HK 41 d



Status van het energielabel:		DEFINITIEF
Registratienummer	-	
BAG verblijfsobject id	0377010000019021	
BAG pand id	0377100000020732	
Provisional id	-	
Labelklasse	A	
Status	Oplevering	
Registratiedatum	22-06-2021	
Opnamedatum	14-06-2021	
Geldig tot	14-06-2031	
Ingetrokken	-	
Soort opname	Detailopname	
Berekening volgens	NTA 8800:2020	
Gebr. opp. thermische zone	201,90 m²	
	BEREKEND	EIS
Energiebehoefte	87,91	≤ 78,74 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik	106,10	≤ 30,00 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	106,10	kWh/m²·jr
Aandeel hernieuwbare energie	50,5	≥ 50,0 %
Temperatuuroverschrijding	0,00	≤ 1,20
Warmtebehoefte	67,94	kWh/m²·jr

2111HK 41 e



Status van het energielabel:	DEFINITIEF
Registratienummer	-
BAG verblijfsobject id	0377010000019022
BAG pand id	0377100000020731
Provisional id	-
Labelklasse	A+
Status	Oplevering
Registratiedatum	22-06-2021
Opnamedatum	14-06-2021

02-02-2024 14:33

Registratie zoeken - EP-Online

Geldig tot	14-06-2031
Ingetrokken	-
Soort opname	Detailopname
Berekening volgens	NTA 8800:2020
Gebr. opp. thermische zone	226,07 m²

	BEREKEND	EIS
Energiebehoefte	81,65	≤ 67,00 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik	98,86	≤ 30,00 kWh/m²·jr
Prim. fossiel energiegebruik EMG forf.	98,86	kWh/m²·jr
Aandeel hernieuwbare energie	50,3	≥ 50,0 %
Temperatuuroverschrijding	0,00	≤ 1,20
Warmtebehoefte	64,87	kWh/m²·jr

Over deze site

- > [Uitleg](#)
- > [Wijzigingen in EP-Online](#)
- > [Cookies](#)
- > [Privacy](#)
- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwetsbaarheid melden](#)

Meer informatie over energiebesparing

- > [Energie besparen](#)
- > [Gebouwen](#)
- > [Duurzaam energie opwekken](#)

Contact

- > Telefoon: 088 0424242
- > E-mail: [helpdesk](#)