



Retouradres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

Aangetekend en per gewone post verzonden



26 SEP. 2023

Datum	26 september 2023
Ons kenmerk	Z2023-O004462
Behandeld door	L. Heijnen, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 06-39088156, L.Heijnen@amsterdam.nl
Verzonden / kopie aan	
Onderwerp	Wij zijn van plan een last onder dwangsom op te leggen op Kramatweg 88 tot en met 93 in Amsterdam

Geacht bestuur,

Een toezichthouder van stadsdeel Oost controleerde op 7 september 2023 bij het adres Kramatweg 88 tot en met 93 in Amsterdam. Tijdens deze controle stelde onze toezichthouder vast dat ter hoogte van de lateiconstructies (draagconstructies) van de ramen, van verschillende verdiepingen, bakstenen uit de gevel zijn gevallen en het metselwerk en een groot aantal kozijnen in een slechte staat verkeren.

Middels een hoogwerker van een onderaannemer van Rappange kon het metselwerk in detail worden bekeken. Uit de nadere inspectie bleek dat boven veel kozijnen scheurvorming is, wat kan duiden op geen tot slechte werking van de latei. Waarschijnlijk heeft vanaf de oprichting van het gebouw het kozijn zelf gezorgd voor de krachtenafdracht boven de raamopening. Onderzoek zal uit moeten wijzen wat de situatie precies is. Feit is dat de gevel in de huidige staat niet bestand is tegen de daarop werkende krachten waardoor de stenen eruit vallen, dit dient zo snel mogelijk hersteld te worden.

Welke regel is overtreden

U bent in overtreding omdat u het bouwwerk op het Kramatweg 88 tot en met 93 in Amsterdam in een staat brengt, laat komen of houdt die niet voldoet aan artikel 2.6, lid 1 van Bouwbesluit 2012. Dat bepaalt dat een bestaand bouwwerk gedurende de restlevensduur voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. Daardoor handelt u in strijd met artikel 1b lid 2 Woningwet. Volgens dit artikel is het verboden een bestaand bouwwerk, open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften.

Opleggen last onder dwangsom

Wij zijn van plan om handhavend op te treden tegen deze overtreding. Dit willen wij doen door u een last onder dwangsom op te leggen.

Wij zien [REDACTED] als overtreder omdat u eigenaar bent van Kramatweg 88 tot en met 93.

De last onder dwangsom betekent dat al het kappoten en gebrekeige metsel- en voegwerk boven de kozijnen gerepareerd en vervangen moeten worden op Kramatweg 88 tot en met 93 in Amsterdam. Daarnaast dient u alle kozijnen, welke in slechte staat verkeren, te repareren en te vervangen waar nodig op Kramatweg 88 tot en met 93 in Amsterdam. Ten slotte dient u het raam te repareren op Kramatweg 92 -4 en Kramatweg 88 -4 in Amsterdam. Dit moet u doen binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van het besluit.

Concreet hebben wij per woning de gebreken aangegeven. Deze gebreken dient u te repareren en te vervangen zoals hierboven beschreven.

- Kramatweg 93 - 1: ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen;
- Kramatweg 93 - 3: bakstenen uit de laag boven de kozijnen ontbreken;
- Kramatweg 93 - 4: schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen;
- Kramatweg 92 - 1: Ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen;
- Kramatweg 92 - 2: scheurvorming in metselwerk boven kozijn;
- Kramatweg 92 - 3: bakstenen uit de laag boven de kozijnen ontbreken;
- Kramatweg 92 - 4: schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen, gebroken glas;
- Kramatweg 91 - 1: scheurvorming in metselwerk boven kozijn, ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen;
- Kramatweg 91 - 3: bakstenen uit de laag boven de kozijnen ontbreken;
- Kramatweg 91 - 4: schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen;
- Kramatweg 90 - 1: ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen;
- Kramatweg 90 - 2: ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen, scheurvorming in metselwerk boven kozijn;
- Kramatweg 90 - 3: scheurvorming in metselwerk boven kozijn;
- Kramatweg 90 - 4: schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen;
- Kramatweg 89 - 1: bakstenen uit de laag boven de kozijnen ontbreken, scheurvorming in metselwerk boven kozijn, rotte bovendorpel kozijn;
- Kramatweg 89 - 3: ontbreken voegwerk in de laag boven kozijnen, scheurvorming in metselwerk boven kozijn;
- Kramatweg 89 - 4: schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen;
- Kramatweg 88 - 1: bakstenen uit de laag boven de kozijnen ontbreken;
- Kramatweg 88 - 4: raamkozijn ontbreekt, schilder- en houtwerk in slechte staat van zolderramen;

Zoals gezegd, boven veel kozijnen van Kramatweg 88 tot en met 93 treedt scheurvorming op, wat kan duiden op geen tot slechte werking van de latei. Waarschijnlijk heeft vanaf de oprichting het kozijn zelf gezorgd voor de krachtenafdracht boven de raamopening. Feit is dat de gevel in de huidige staat niet bestand is tegen de daarop werkende krachten waardoor de stenen eruit vallen,

grondig onderhoud is noodzakelijk. Wij adviseren u, gezien de slechte staat van het metselwerk boven de kozijnen, om al het metselwerk boven de andere, niet hierboven genoemde kozijnen te vervangen.

Wat gebeurt er als u de last niet uitvoert

U moet op tijd en volledig deze last uitvoeren. Anders moet u een dwangsom betalen van € 71.000,- ineens.

Betalen van een dwangsom betekent niet dat de illegale situatie mag blijven bestaan. Wij mogen u opnieuw een last onder dwangsom opleggen. Wij mogen dan ook een hogere dwangsom opleggen. Ook kunnen wij besluiten bestuursdwang te gebruiken. Dan maken wij een einde aan de overtreding. De kosten daarvan moet u dan betalen.

Waarop is de hoogte van de dwangsom gebaseerd

De hoogte van de dwangsom baseren we op ons Handhavingsbeleid Wabo 2^e helft 2017 - 2018. Volgens ons is de dwangsom in redelijke verhouding tot de zwaarte van de overtreding. En van wat we willen bereiken met het opleggen van de dwangsom.

Wat gebeurt er als u de dwangsom niet betaalt

U moet een dwangsom betalen, anders vorderen wij de dwangsom in. Dat betekent dat wij het bedrag alsnog bij u innen. Daar schakelen we een incassobureau voor in als dat nodig is. Alle extra kosten brengen wij ook bij u in rekening.

U kunt geen vergunning krijgen

De overtredingen zijn niet te legaliseren door het verlenen van een vergunning. Voor de genoemde artikelen van het Bouwbesluit bestaan bovendien geen ontheffingsmogelijkheden.

Waarom wij optreden tegen overtredingen

Als wettelijke voorschriften worden overtreden, moeten wij daar tegen optreden. Alleen in bijzondere omstandigheden kunnen we van maatregelen afzien. Bijvoorbeeld als de situatie alsnog gelegaliseerd kan worden. Zoals we eerder in onze brief hebben aangegeven is dat in uw geval niet mogelijk. Wij zijn niet op de hoogte van bijzondere omstandigheden die het rechtvaardigen niet tegen de overtreding op te treden.

Conform het door de gemeenteraad vastgestelde handhavingsbeleid treden wij strikt op tegen overtredingen van het Bouwbesluit. Wij begrijpen dat u een zeker belang heeft bij het voortzetten van de overtreding, maar wij zijn in dit geval van mening dat het algemeen belang en het voorkomen van precedentwerking moeten prevaleren.

Wat zijn onze bevoegdheden om handhavend op te treden

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mag optreden tegen overtredingen. Dit staat in artikel 125 Gemeentewet. Wij mogen een last onder dwangsom opleggen in plaats van een last onder bestuursdwang. Dit staat in artikel 5:32, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5.17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat een besluit kan inhouden dat het bouwen, gebruiken, of slopen van een (deel van een) bouwwerk wordt gestaakt. Of dat we voorzieningen voorschrijven met inbegrip van het slopen van een (deel van een) het bouwwerk.

Niet eens met ons voornemen

Als u het niet eens bent met ons voornemen om een last onder dwangsom op te leggen kunt u hierop een zienswijze indienen (reactie geven). Dit kan tot 2 weken na de datum op deze brief. Geef in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met ons voornemen.

Reageren kan op 2 manieren:

- Stuur een brief naar:
College van burgemeester en wethouders
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 94801
1090 GV AMSTERDAM
- Mail naar L.Heijnen@amsterdam.nl en F.Kruijt@amsterdam.nl

Bezwaar maken of in beroep gaan

U kunt nu nog niet in bezwaar of beroep gaan tegen het voornemen om een last op te leggen. Dat kan pas als wij het definitieve besluit genomen hebben.

Vragen of meer informatie?

Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer L. Heijnen. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06-39088156. Of de heer F. Kruijt. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 10.00-14.00 uur via telefoonnummer 06 34164218.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens het college,



Othmar Henriëtte,
teammanager Procesuitvoering van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van
stadsdeel Oost